

Sécurité & Qualité
des AlimentsSanté
Animale

Conchyliculture

Hydrologie



01524056

5 Allées de l'Océan
B.P. 63036
17031 LA ROCHELLE
Tél : 05.46.28.12.12
Fax : 05.46.28.39.83
Courriel : lasat-blr@lasat.frSiège : ZI Montplaisir - 79 220 Champ-
deniers - Tél : 05.49.25.31.10 - Fax :
05.46.28.39.80 - Courriel : lasat@lasat.fr

La Rochelle le 11/02/2019

N° 19LH-1002-1

MS079/MS079_04
Ordonnateur n° 14137-10723
Code Produit EP905
Page 1 sur 3SYNDICAT DES EAUX DU CENTRE OUEST
BEAULIEU
79410-ECHIRE
Référence : Marché n°16-004SYNDICAT DES EAUX DU CENTRE OUEST
SECO DISTRIBUTION
BEAULIEU

79410 ECHIRE

RAPPORT D'ANALYSES (D1)

UGE : 0091-CENTRE OUEST
 Installation : 00522-CENTRE OUEST DISTRIBUTION
 Code SISEAU : 790000209-SURIN-CENTRE BOURG
 Motif du prélèvement : CS- CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L AP
 Commune : 79320 SURIN
 Adresse / Lieu dit : CENTRE BOURG
 Lieu de prélèvement : MAIRIE
 Point de prélèvement : ROBINET LAVABO SANITAIRE
 Préleveur : . Anne MEURAILLON (99005)
 Type d'eau : T -Alimentation Distribution
 Nature de l'eau : UDI
 Date de prélèvement : 07/02/2019 09:31 Date de réception : 07/02/2019 11:48
 Précipitations : FORTES

Condition de réception : Conformes

Commentaires

Température de réception : '3'

Modalité de prélèvement

Prélèvement effectué sous accréditation selon le référentiel FD T90-520 & NF EN ISO 19458

DETERMINATIONS EFFECTUEES SUR SITE

QUALYSE-LR

		Résultats	Normes ou Spécifications *
Température de l'eau (Méthode à la sonde)	07/02/19 (1) °C **	8.3	<=25
Température de l'air (Méthode à la sonde)	07/02/19 (1) °C	7.9	
Chlore libre (NF EN ISO 7393-2)	07/02/19 (1) mg/l **	0.40	
Chlore total (NF EN ISO 7393-2)	07/02/19 (1) mg/l **	0.41	

L'accréditation par le COFRAC atteste de la compétence de QUALYSE pour les seules prestations marquées du sigle « ** »

(1) Date de début d'analyse

Liste des sites ac crédités et portées disponibles sur www.cofrac.fr
N° ACCREDITATION DES SITES DE QUALYSE : 1-1985(QUALYSE-LR)

N° 19LH-1002-1

MS079/MS079_04
Ordonnateur n° 14137-10723

Code Produit EP905

Page 2 sur 3



01524056

DETERMINATIONS BACTERIOLOGIQUES

QUALYSE-LR

Selon NF EN ISO 8199, pour le volume analysé, si <1 : organisme indécélable,
de 1 à 3 : organisme présent, de 4 à 9 : Nombre estimé (Ne)

		Résultats	Normes ou Spécifications *
Flore aérobic revivifiable à 36°C (NF EN ISO 6222)	07/02/19 (1) UFC/mL	< 1 **	<=300
Flore aérobic revivifiable à 22°C (NF EN ISO 6222)	07/02/19 (1) UFC/mL	< 1 **	<=300
Recherche et dénombrement des bactéries coliformes (NF EN ISO 9308-1)	07/02/19 (1) UFC/100 mL	< 1 **	0
Recherche et dénombrement des Escherichia coli (NF EN ISO 9308-1)	07/02/19 (1) UFC/100 mL	< 1 **	0
Recherche et dénombrement des entérocoques (NF EN ISO 7899-2)	07/02/19 (1) UFC/100 mL	< 1 **	0
Spores d'anaérobies sulfito-réducteurs (filtration sur membrane) (NF EN 26461-2)	08/02/19 (1) UFC/100mL	< 1 **	0

DETERMINATIONS CHIMIQUES

QUALYSE-LR

		Résultats	Normes ou Spécifications *
Aspect	07/02/19 (1)	limpide	
Couleur (NF EN ISO 7887 - Section 2 : Examen visuel)	07/02/19 (1)	incolore	
Saveur	07/02/19 (1)	saveur normale	
Odeur	07/02/19 (1)	légère odeur de chlore	
Conductivité à 25°C (NF EN 27888)	07/02/19 (1) µS/cm	626 **	>= 200 & <= 1100
Turbidité (NF EN ISO 7027-1)	07/02/19 (1) FNU	< 0.20 **	<=2
pH (NF EN ISO 10523)	07/02/19 (1)	7.4 à 14.8 °C **	>=6.5 & <=9
Nitrate (NF ISO 15923-1)	07/02/19 (1) mg/l	39.2 **	<= 50
Ammonium (NF ISO 15923-1)	07/02/19 (1) mg/l	< 0.05 **	<= 0.1

* Arrêté du 11.01.07 (SANP0720201A)

L'accréditation par le COFRAC atteste de la compétence de QUALYSE pour les seules prestations marquées du sigle « ** »

(1) Date de début d'analyse

Liste des sites ac crédités et portées disponibles sur www.cofrac.fr

N° ACCREDITATION DES SITES DE QUALYSE : 1-1985(QUALYSE-LR)

Sécurité & Qualité
des AlimentsSanté
Animale

Conchyliculture

Hydrologie



01524056

Les résultats ne se rapportent qu'à l'objet soumis à essai.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le nombre de pages est indiqué dans le cartouche.

Les informations concernant les incertitudes de mesure sont fournies à la demande du client.

Pour déclarer ou non la conformité du résultat, il n'a pas été tenu compte de l'incertitude associée au résultat.

Liste des laboratoires impliqués :

QUALYSE-LR (1-1985) QUALYSE SITE LA ROCHELLE - 5, Allées de l'Océan (LA ROCHELLE CEDEX 1)

5 Allées de l'Océan
B.P. 63036
17031 LA ROCHELLE
Tél : 05.46.28.12.12
Fax : 05.46.28.39.83
Courriel : lasat-blr@lasat.fr

Siège : ZI Montplaisir - 79 220 Champ-
deniers - Tél : 05.49.25.31.10 - Fax :
05.46.28.39.80 - Courriel : lasat@lasat.fr

La Rochelle le 11/02/2019

N° 19LH-1002-1

MS079/MS079_04
Ordonnateur n° 14137-10723

Code Produit EP905

Page 3 sur 3

Marius PAGEAUD


Responsable Unité Chimie

L'accréditation par le COFRAC atteste de la compétence de QUALYSE pour les seules prestations marquées du sigle « ** »

(1) Date de début d'analyse

Liste des sites ac crédités et portées disponibles sur www.cofrac.fr

N° ACCREDITATION DES SITES DE QUALYSE : 1-1985(QUALYSE-LR)