



5 Allées de l'Océan
B.P. 63036
17031 LA ROCHELLE
Tél : 05.46.28.12.12
Fax : 05.46.28.39.83
Courriel : lasat-blr@lasat.fr

Siège : Z.I. Montplaisir
79220 CHAMPDENIERS
lasat@lasat.fr

La Rochelle le 28/06/2018

REÇU LE
02 JUIN 2018
SECO

N° 18LH-5422-1

MS079/MS079_04
Ordonnateur n° 14137-10723
Code Produit EP926
Page 1 sur 2



SYNDICAT DES EAUX DU CENTRE OUEST
BEAULIEU
79410-ECHIRE
Référence : Marché 16-004

SYNDICAT DES EAUX DU CENTRE OUEST
SECO DISTRIBUTION
BEAULIEU
79410 ECHIRE

RAPPORT D'ANALYSES (D1D2 métaux "1er jet")

UGE : 0091-BECELEUF XAINTRAY
Installation : 00522-BECELEUF XAINTRAY
Code SISEAU : 790000196-BECELEUF-CENTRE BOURG
Motif du prélèvement : CS- CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L AP
Commune : 79032 BECELEUF
Adresse / Lieu dit : CENTRE BOURG
Lieu de prélèvement : MAISON DE RETRAITE
Point de prélèvement : ROBINET LAVABO SANITAIRE PRIVÉ
Préleveur : . Anne MEURAILLON (99005)
Type d'eau : T -Alimentation Distribution
Nature de l'eau : UDI
Date de prélèvement : 27/06/2018 12:35 Date de réception : 27/06/2018 13:54
Précipitations : NULLE.

Condition de réception : Conformes
Modalité de prélèvement
Prélèvement effectué sous accréditation selon le référentiel FD T90-520 & NF EN ISO 19458

ELEMENTS INORGANIQUES QUALYSE-LR

		Résultats	Normes ou Spécifications *
Cuivre (NF EN ISO 17294-2)	27/06/18 (1) µg/L **	71.0	<=2000
Nickel (NF EN ISO 17294-2)	27/06/18 (1) µg/L **	1.04	<=20
Plomb (NF EN ISO 17294-2)	27/06/18 (1) µg/L **	< 0.50	<=10

* Arrêté du 11.01.07 (SANP0720201A)

L'accréditation par le COFRAC atteste de la compétence de QUALYSE pour les seules prestations marquées du sigle « ** »

Date de début d'analyse

Liste des sites ac crédités et portées disponibles sur www.cofrac.fr
N° ACCREDITATION DES SITES DE QUALYSE : 1-1985(QUALYSE-LR)





5 Allées de l'Océan
B.P. 63036
17031 LA ROCHELLE
Tél : 05.46.28.12.12
Fax : 05.46.28.39.83
Courriel : lasat-blr@lasat.fr
Siège : ZI. Montplaisir
79220 CHAMPDENIERS
lasat@lasat.fr

La Rochelle le 28/06/2018

N° 18LH-5422-1
MS079/MS079_04
Ordonnateur n° 14137-10723
Code Produit EP926
Page 2 sur 2



01442782

Les résultats ne se rapportent qu'à l'objet soumis à essai.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le nombre de pages est indiqué dans le cartouche.
Les informations concernant les incertitudes de mesure sont fournies à la demande du client.
Pour déclarer ou non la conformité du résultat, il n'a pas été tenu compte de l'incertitude associée au résultat.

Liste des laboratoires impliqués :

QUALYSE-LR (1-1985) QUALYSE SITE LA ROCHELLE - 5, Allées de l'Océan (LA ROCHELLE CEDEX 1)

Marius PAGEAUD

Responsable unité Chimie

L'accréditation par le COFRAC atteste de la compétence de QUALYSE pour les seules prestations marquées du sigle « ** »

Date de début d'analyse

Liste des sites ac crédités et portées disponibles sur www.cofrac.fr
N° ACCREDITATION DES SITES DE QUALYSE : 1-1985(QUALYSE-LR)

