



5 Allées de l'Océan
 B.P. 63036
 17031 LA ROCHELLE
 Tél : 05.46.28.12.12
 Fax : 05.46.28.39.83
 Courriel : lasat-bl@lasat.fr
 Siège : ZI. Montplaisir
 79220 CHAMPDENIER
 lasat@lasat.fr

La Rochelle le 20/03/2018



N° 18LH-1981-1
 MS079/MS079_04
 Ordonnateur n° 14137-10723
 Code Produit EP905
 Page 1 sur 3



**SYNDICAT DES EAUX DU CENTRE OUEST
 BEAULIEU
 79410-ECHIRE
 Référence : Marché n°16-04**

**SYNDICAT DES EAUX DU CENTRE OUEST
 SECO DISTRIBUTION
 BEAULIEU
 79410 ECHIRE**

RAPPORT D'ANALYSES (D1)

UGE : 0091-CENTRE OUEST
 Installation : 00177-ECHIRE SAINTE OUENNE
 Code SISEAU : 790000206-SAINT-GELAIS-CENTRE BOURG
 Motif du prélèvement : AS- AUTO SURVEILLANCE
 Commune : 79249 ST GELAIS
 Adresse / Lieu dit : CENTRE BOURG
 Lieu de prélèvement : MAIRIE
 Point de prélèvement : ROBINET EVIER TISANERIE
 Préleveur : Melle CLEMENCE CROC (99014)
 Type d'eau : T -Alimentation Distribution
 Nature de l'eau : UDI
 Date de prélèvement : 15/03/2018 10:30 Date de réception : 15/03/2018 12:03
 Précipitations : FAIBLES

Condition de réception : Conformes

Commentaires

Type d'eau + visite : 'T'
 Modalité de prélèvement
 Prélèvement effectué sous accréditation selon le référentiel FD T90-520 & NF EN ISO 19458

DETERMINATIONS EFFECTUEES SUR SITE

QUALYSE-LR

		Résultats	Normes ou Spécifications *
Température de l'eau (Méthode à la sonde)	15/03/18 (1) °C **	11.4	<=25
Température de l'air (Méthode à la sonde)	15/03/18 (1) °C	7.2	
Chlore total (NF EN ISO 7393-2)	15/03/18 (1) mg/l **	0.40	
Chlore libre (NF EN ISO 7393-2)	15/03/18 (1) mg/l **	0.36	

L'accréditation par le COFRAC atteste de la compétence de QUALYSE pour les seules prestations marquées du sigle « ** »

Date de début d'analyse

Liste des sites ac crédités et portées disponibles sur www.cofrac.fr
 N° ACCREDITATION DES SITES DE QUALYSE : 1-1985(QUALYSE-LR)





N° 18LH-1981-1
MS079/MS079_04
Ordonnateur n° 14137-10723
Code Produit EP905
Page 2 sur 3



DETERMINATIONS BACTERIOLOGIQUES QUALYSE-LR

Selon NF EN ISO 8199, pour le volume analysé, si <1 : organisme indécelable, de 1 à 3 : organisme présent, de 4 à 9 : Nombre estimé (Ne)

		Résultats	Normes ou Spécifications *
Flore aérobie revivifiable à 36°C (NF EN ISO 6222)	15/03/18 (1) UFC/mL	< 1	<=300
Flore aérobie revivifiable à 22°C (NF EN ISO 6222)	15/03/18 (1) UFC/mL	< 1	<=300
Recherche et dénombrement des bactéries coliformes (NF EN ISO 9308-1)	15/03/18 (1) UFC/100 mL	< 1	0
Recherche et dénombrement des Escherichia coli (NF EN ISO 9308-1)	15/03/18 (1) UFC/100 mL	< 1	0
Recherche et dénombrement des entérocoques (NF EN ISO 7899-2)	15/03/18 (1) UFC/100 mL	< 1	0
Recherche et dénombrement des anaérobies sulfito-réducteurs (filtration sur membrane) (NF EN 26461-2)	15/03/18 (1) UFC/100mL	< 1	0

DETERMINATIONS CHIMIQUES QUALYSE-LR

		Résultats	Normes ou Spécifications *
Aspect	15/03/18 (1)	limpide	
Couleur (NF EN ISO 7887 - Section 2 : Examen visuel)	15/03/18 (1)	incolore	
Saveur	15/03/18 (1)	saveur normale	
Odeur	15/03/18 (1)	légère odeur de chlore	
Conductivité à 25°C (NF EN 27888)	15/03/18 (1) µS/cm	612	>= 200 & <= 1100
Turbidité (NF EN ISO 7027-1)	15/03/18 (1) FNU	0.20	<=2
pH (NF EN ISO 10523)	15/03/18 (1)	7.7 à 12.7 °C	>=6.5 & <=9
Nitrates (NO3-) (NF EN ISO 13395)	15/03/18 (1) mg/l	29	<=50
Ammonium (NH4+) (NF EN ISO 11732)	15/03/18 (1) mg/l	< 0.05	<=0.1

* Arrêté du 11.01.07 (SANP0720201A)

L'accréditation par le COFRAC atteste de la compétence de QUALYSE pour les seules prestations marquées du sigle « ** »

Date de début d'analyse

Liste des sites ac crédités et portées disponibles sur www.cofrac.fr
N° ACCREDITATION DES SITES DE QUALYSE : 1-1985(QUALYSE-LR)



Sécurité & Qualité
des Aliments
Santé
Animale
Conchyliculture
Hydrologie
Environnement



5 Allées de l'Océan
B.P. 63036
17031 LA ROCHELLE
Tél : 05.46.28.12.12
Fax : 05.46.28.39.83
Courriel : lasat-blr@lasat.fr
Siège : Z.I. Montplaisir
79220 CHAMPDENIERS
lasat@lasat.fr

La Rochelle le 20/03/2018

N° 18LH-1981-1
MS079/MS079_04
Ordonnateur n° 14137-10723
Code Produit EP905
Page 3 sur 3



01380697

Les résultats ne se rapportent qu'à l'objet soumis à essai.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le nombre de pages est indiqué dans le cartouche.
Les informations concernant les incertitudes de mesure sont fournies à la demande du client.
Pour déclarer ou non la conformité du résultat, il n'a pas été tenu compte de l'incertitude associée au résultat.

Liste des laboratoires impliqués :

- QUALYSE-LR (1-1985)
- QUALYSE SITE LA ROCHELLE - 5, Allées de l'Océan (LA ROCHELLE CEDEX 1)

Gladys GIRMA

Resp. Plateau Technique
Chimie Générale

L'accréditation par le COFRAC atteste de la compétence de QUALYSE pour les seules prestations marquées du sigle « ** »

Date de début d'analyse

Liste des sites ac crédités et portées disponibles sur www.cofrac.fr
N° ACCREDITATION DES SITES DE QUALYSE : 1-1985(QUALYSE-LR)



11:52:08