

N° 19LH-2704-2

MS079/MS079_04
Ordonnateur n° 14137-10723
Code Produit EP905
Page 1 sur 3



01534611

**SYNDICAT DES EAUX DU CENTRE OUEST
BEAULIEU
79410-ECHIRE
Référence : Marché n°16-004**

**SYNDICAT DES EAUX DU CENTRE OUEST
SECO DISTRIBUTION
BEAULIEU
79410 ECHIRE**

RAPPORT D'ANALYSES (D1)

UGE : 0091-BECELEUF XAINTRAY
Installation : 00522-BECELEUF XAINTRAY
Code SISEAU : **790000196-BECELEUF-CENTRE BOURG**
Motif du prélèvement : CS- CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L AP
Commune : **79032 BECELEUF**
Adresse / Lieu dit : CENTRE BOURG
Lieu de prélèvement : MAIRIE
Point de prélèvement : ROBINET EXTÉRIEUR DÉBARRAS
Préleveur : . Anne MEURAILLON (99005)
Type d'eau : T -Alimentation Distribution
Nature de l'eau : UDI
Date de prélèvement : 03/04/2019 11:31 Date de réception : 03/04/2019 11:58
Précipitations : FAIBLES

Condition de réception : Conformes

Commentaires

Température de réception : '3,8'

Modalité de prélèvement

Prélèvement effectué sous accréditation selon le référentiel FD T90-520 & NF EN ISO 19458

DETERMINATIONS EFFECTUEES SUR SITE

QUALYSE-LR

		Résultats	Normes ou Spécifications *
Température de l'eau (Méthode à la sonde)	03/04/19 (1) °C **	13.5	<=25
Température de l'air (Méthode à la sonde)	03/04/19 (1) °C	8.4	
Chlore libre (NF EN ISO 7393-2)	03/04/19 (1) mg/l **	0.18	
Chlore total (NF EN ISO 7393-2)	03/04/19 (1) mg/l **	0.25	

L'accréditation par le COFRAC atteste de la compétence de QUALYSE pour les seules prestations marquées du sigle « ** »

(1) Date de début d'analyse

Liste des sites ac crédités et portées disponibles sur www.cofrac.fr
N° ACCREDITATION DES SITES DE QUALYSE : 1-1985(QUALYSE-LR)



01534611



5 Allées de l'Océan
B.P. 63036
17031 LA ROCHELLE
Tél : 05.46.28.12.12
Fax : 05.46.28.39.83
Courriel : lasat-blr@lasat.fr

Siège : ZI Montplaisir - 79 220 Champ-
deniers - Tél : 05.49.25.31.10 - Fax :
05.46.28.39.80 - Courriel : lasat@lasat.fr

La Rochelle le 08/04/2019

N° 19LH-2704-2

MS079/MS079_04
Ordonnateur n° 14137-10723

Code Produit EP905

Page 2 sur 3

DETERMINATIONS BACTERIOLOGIQUES

QUALYSE-LR

Selon NF EN ISO 8199, pour le volume analysé, si <1 : organisme indécélable,
de 1 à 3 : organisme présent, de 4 à 9 : Nombre estimé (Ne)

		Résultats	Normes ou Spécifications *
Flore aérobie revivifiable à 36°C (NF EN ISO 6222)	03/04/19 (1) UFC/mL	3	<=300
Flore aérobie revivifiable à 22°C (NF EN ISO 6222)	03/04/19 (1) UFC/mL	3	<=300
Recherche et dénombrement des bactéries coliformes (NF EN ISO 9308-1)	03/04/19 (1) UFC/100 mL	< 1	0
Recherche et dénombrement des Escherichia coli (NF EN ISO 9308-1)	03/04/19 (1) UFC/100 mL	< 1	0
Recherche et dénombrement des entérocoques (NF EN ISO 7899-2)	03/04/19 (1) UFC/100 mL	< 1	0
Spores d'anaérobies sulfito-réducteurs (filtration sur membrane) (NF EN 26461-2)	03/04/19 (1) UFC/100mL	< 1	0

DETERMINATIONS CHIMIQUES

QUALYSE-LR

		Résultats	Normes ou Spécifications *
Aspect	03/04/19 (1)	limpide	
Couleur (NF EN ISO 7887 - Section 2 : Examen visuel)	03/04/19 (1)	incolore	
Odeur	03/04/19 (1)	de chlore	
Saveur	03/04/19 (1)	saveur normale	
Conductivité à 25°C (NF EN 27888)	03/04/19 (1) µS/cm	610	>= 200 & <= 1100
Turbidité (NF EN ISO 7027-1)	03/04/19 (1) FNU	< 0.20	<=2
pH (NF EN ISO 10523)	03/04/19 (1)	7.7 à 12.6 °C	>=6.5 & <=9
Nitrate (NF ISO 15923-1)	03/04/19 (1) mg/l	27.7	<= 50
Ammonium (NF ISO 15923-1)	03/04/19 (1) mg/l	< 0.05	<= 0.1

* Arrêté du 11.01.07 (SANP0720201A)

L'accréditation par le COFRAC atteste de la compétence de QUALYSE pour les seules prestations marquées du sigle « ** »

(1) Date de début d'analyse

Liste des sites ac crédités et portées disponibles sur www.cofrac.fr

N° ACCREDITATION DES SITES DE QUALYSE : 1-1985(QUALYSE-LR)

Sécurité & Qualité
des AlimentsSanté
Animale

Conchyliculture

Hydrologie



01534611

Les résultats ne se rapportent qu'à l'objet soumis à essai.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le nombre de pages est indiqué dans le cartouche.

Les informations concernant les incertitudes de mesure sont fournies à la demande du client.

Pour déclarer ou non la conformité du résultat, il n'a pas été tenu compte de l'incertitude associée au résultat.

Liste des laboratoires impliqués :

QUALYSE-LR (1-1985) QUALYSE SITE LA ROCHELLE - 5, Allées de l'Océan (LA ROCHELLE CEDEX 1)

5 Allées de l'Océan
B.P. 63036
17031 LA ROCHELLE
Tél : 05.46.28.12.12
Fax : 05.46.28.39.83
Courriel : lasat-blr@lasat.fr

Siège : ZI Montplaisir - 79 220 Champ-
deniers - Tél : 05.49.25.31.10 - Fax :
05.46.28.39.80 - Courriel : lasat@lasat.fr

La Rochelle le 08/04/2019

N° 19LH-2704-2

MS079/MS079_04
Ordonnateur n° 14137-10723

Code Produit EP905

Page 3 sur 3

Gladys GIRMA


 Resp. Plateau Technique
Chimie Générale

L'accréditation par le COFRAC atteste de la compétence de QUALYSE pour les seules prestations marquées du sigle « ** »

(1) Date de début d'analyse

Liste des sites ac crédités et portées disponibles sur www.cofrac.fr
N° ACCREDITATION DES SITES DE QUALYSE : 1-1985(QUALYSE-LR)