



5 Allées de l'Océan
B.P. 63036
17031 LA ROCHELLE
Tél : 05.46.28.12.12
Fax : 05.46.28.39.83
Courriel : lasat-blr@lasat.fr

La Rochelle le 25/01/2019

N° 19LH-467-1

MS079/MS079_04
Ordonnateur n° 14137-10723
Code Produit EP905
Page 1 sur 3



01521241

SYNDICAT DES EAUX DU CENTRE OUEST
BEAULIEU
79410-ECHIRE
Référence : Marché n°16-004

SYNDICAT DES EAUX DU CENTRE OUEST
SECO DISTRIBUTION
BEAULIEU

79410 ECHIRE

RAPPORT D'ANALYSES (D1)

UGE : 0091-CENTRE OUEST
Installation : 00522-CENTRE OUEST DISTRIBUTION
Code SISEAU : 790000184-SAINT-POMPAIN-CENTRE BOURG
Motif du prélèvement : CS- CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L AP
Commune : 79290 ST POMPAIN
Adresse / Lieu dit : CENTRE BOURG
Lieu de prélèvement : MAIRIE
Point de prélèvement : ROBINET SANITAIRE
Préleveur : . Justine VALLEE (99609)
Type d'eau : T -Alimentation Distribution
Nature de l'eau : UDI
Date de prélèvement : 21/01/2019 08:45 Date de réception : 21/01/2019 12:48
Précipitations : FAIBLES

Condition de réception : Conformes

Commentaires

Température de réception : '2.0'

Type d'eau + visite : 'T'

Modalité de prélèvement

Prélèvement effectué sous accréditation selon le référentiel FD T90-520 & NF EN ISO 19458

DETERMINATIONS EFFECTUEES SUR SITE

QUALYSE-LR

		Résultats	Normes ou Spécifications *
Température de l'eau (Méthode à la sonde)	21/01/19 (1) °C **	8.3	<=25
Température de l'air (Méthode à la sonde)	21/01/19 (1) °C	0.0	
Chlore libre (NF EN ISO 7393-2)	21/01/19 (1) mg/l **	0.18	
Chlore total (NF EN ISO 7393-2)	21/01/19 (1) mg/l **	0.20	

L'accréditation par le COFRAC atteste de la compétence de QUALYSE pour les seules prestations marquées du sigle « ** »

(1) Date de début d'analyse

Liste des sites ac crédités et portées disponibles sur www.cofrac.fr
N° ACCREDITATION DES SITES DE QUALYSE : 1-1985(QUALYSE-LR)



01521241



5 Allées de l'Océan
B.P. 63036
17031 LA ROCHELLE
Tél : 05.46.28.12.12
Fax : 05.46.28.39.83
Courriel : lasat-blr@lasat.fr

Siège : ZI Montplaisir - 79 220 Champ-
deniers - Tél : 05.49.25.31.10 - Fax :
05.46.28.39.80 - Courriel : lasat@lasat.fr

La Rochelle le 25/01/2019

N° 19LH-467-1

MS079/MS079_04
Ordonnateur n° 14137-10723

Code Produit EP905

Page 2 sur 3

DETERMINATIONS BACTERIOLOGIQUES

QUALYSE-LR

Selon NF EN ISO 8199, pour le volume analysé, si <1 : organisme indécélable,
de 1 à 3 : organisme présent, de 4 à 9 : Nombre estimé (Ne)

		Résultats	Normes ou Spécifications *
Flore aérobie revivifiable à 36°C (NF EN ISO 6222)	21/01/19 (1) UFC/mL	1	<=300
Flore aérobie revivifiable à 22°C (NF EN ISO 6222)	21/01/19 (1) UFC/mL	< 1	<=300
Recherche et dénombrement des bactéries coliformes (NF EN ISO 9308-1)	21/01/19 (1) UFC/100 mL	< 1	0
Recherche et dénombrement des Escherichia coli (NF EN ISO 9308-1)	21/01/19 (1) UFC/100 mL	< 1	0
Recherche et dénombrement des entérocoques (NF EN ISO 7899-2)	21/01/19 (1) UFC/100 mL	< 1	0
Spores d'anaérobies sulfito-réducteurs (filtration sur membrane) (NF EN 26461-2)	21/01/19 (1) UFC/100mL	< 1	0

DETERMINATIONS CHIMIQUES

QUALYSE-LR

		Résultats	Normes ou Spécifications *
Aspect	21/01/19 (1)	limpide	
Couleur (NF EN ISO 7887 - Section 2 : Examen visuel)	21/01/19 (1)	incolore	
Saveur	21/01/19 (1)	saveur normale	
Odeur	21/01/19 (1)	légère odeur de chlore	
Conductivité à 25°C (NF EN 27888)	21/01/19 (1) µS/cm	622	>= 200 & <= 1100
Turbidité (NF EN ISO 7027-1)	21/01/19 (1) FNU	< 0.20	<=2
pH (NF EN ISO 10523)	21/01/19 (1)	7.4 à 11.6 °C	>=6.5 & <=9
Nitrate (NF ISO 15923-1)	21/01/19 (1) mg/l	38.5	<= 50
Ammonium (NF ISO 15923-1)	21/01/19 (1) mg/l	< 0.05	<= 0.1

* Arrêté du 11.01.07 (SANP0720201A)

L'accréditation par le COFRAC atteste de la compétence de QUALYSE pour les seules prestations marquées du sigle « ** »

(1) Date de début d'analyse

Liste des sites ac crédités et portées disponibles sur www.cofrac.fr

N° ACCREDITATION DES SITES DE QUALYSE : 1-1985(QUALYSE-LR)



5 Allées de l'Océan
B.P. 63036
17031 LA ROCHELLE
Tél : 05.46.28.12.12
Fax : 05.46.28.39.83
Courriel : lasat-blr@lasat.fr

La Rochelle le 25/01/2019

N° 19LH-467-1

MS079/MS079_04
Ordonnateur n° 14137-10723
Code Produit EP905
Page 3 sur 3

Siège : ZI Montplaisir - 79 220 Champ-deniers - Tél : 05.49.25.31.10 - Fax : 05.46.28.39.80 - Courriel : lasat@lasat.fr

01521241

Les résultats ne se rapportent qu'à l'objet soumis à essai.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le nombre de pages est indiqué dans le cartouche.

Les informations concernant les incertitudes de mesure sont fournies à la demande du client.

Pour déclarer ou non la conformité du résultat, il n'a pas été tenu compte de l'incertitude associée au résultat.

Liste des laboratoires impliqués :

QUALYSE-LR (1-1985) QUALYSE SITE LA ROCHELLE - 5, Allées de l'Océan (LA ROCHELLE CEDEX 1)

Gladys GIRMA

Resp. Plateau Technique
Chimie Générale

L'accréditation par le COFRAC atteste de la compétence de QUALYSE pour les seules prestations marquées du sigle « ** »

(1) Date de début d'analyse

Liste des sites ac crédités et portées disponibles sur www.cofrac.fr
N° ACCREDITATION DES SITES DE QUALYSE : 1-1985(QUALYSE-LR)