

Site de La Rochelle - 5 allée de l'Océan
 BP 63036 - 17031 La Rochelle Cedex 1
 Tél. 05 46 28 12 12 - Fax 05 46 28 39 83
 contact-lr@qualyse.fr
 Siège ZAF Montlalaisir - 79220 Champdeniers



01749997

N° 22LH-8045-1

MS079/MS079_04
 Ordonnateur n° 14137-10723
 Code Produit EP625
 Page 1 sur 3

**SYNDICAT DES EAUX DU CENTRE OUEST
 BEAULIEU
 79410-ECHIRE
 Référence : 2020M009010**

**SYNDICAT DES EAUX DU CENTRE OUEST
 SECO DISTRIBUTION
 BEAULIEU
 79410 ECHIRE**

RAPPORT D'ANALYSES (79 - D1)

UGE : 0091-BECELEUF XAINTRAY
 Installation : 00522-BECELEUF XAINTRAY
 Code SISEAU : **790000196-BECELEUF-CENTRE BOURG**
 Motif du prélèvement : CS - Contrôle sanitaire de routine prévu par A.P
 Commune : **79032 BECELEUF**
 Adresse / Lieu dit : CENTRE BOURG
 Lieu de prélèvement : MAISON DE RETRAITE
 Point de prélèvement : ROBINET LAITON EXTÉRIEUR
 Préleveur : . Dominique RATTIER (99004)
 Type d'eau : T -Alimentation Distribution
 Nature de l'eau : UDI
 Température à réception (°C) : 2.6
 Date de prélèvement : 08/08/2022 11:11 Date de réception : 08/08/2022 13:20
 Précipitations : NULLE.
 Condition de réception : Conformes

Commentaires

Température de réception : '2,6'
 Installation : '00522-BECELEUF XAINTRAY'
 UGE : '0091-BECELEUF XAINTRAY'
 Lambert93X : '430934.910550'
 Lambert93Y : '6602714.521281'

Modalité de prélèvement

Prélèvement effectué sous accréditation selon le référentiel FD T90-520 & NF EN ISO 19458

DETERMINATIONS EFFECTUEES SUR SITE

QUALYSE-LR

| | | Résultats | Normes ou Spécifications * |
|--|-------------------------|-----------|----------------------------|
| Température de l'eau (INS-METH-PRELV-122) | 08/08/22 (1) °C ** | 23.6 | <=25 |
| Chlore libre (NF EN ISO 7393-2) | 08/08/22 (1) mg/l ** | 0.27 | <= 1 |
| Chlore total (NF EN ISO 7393-2) | 08/08/22 (1) mg/l ** | 0.34 | |

L'accréditation par le COFRAC atteste de la compétence de QUALYSE pour les seules prestations marquées du sigle « ** »

(1) Date de début d'analyse

Site de La Rochelle - 5 allée de l'Océan
 BP 63036 - 17031 La Rochelle Cedex 1
 Tél. 05 46 28 12 12 - Fax 05 46 28 39 83
 contact-lr@qualyse.fr
 Siège ZAF Montalaisir - 79220 Champdeniers



01749997

N° 22LH-8045-1

MS079/MS079_04
 Ordonnateur n° 14137-10723

Code Produit EP625

Page 2 sur 3

DETERMINATIONS BACTERIOLOGIQUES

QUALYSE-LR

Selon NF EN ISO 8199, dans la prise d'essai analytique, si <1 : organisme non détecté, de 1 à 2 : organisme présent, de 3 à 9 : Nombre estimé (Ne)

| | | Résultats | Normes ou Spécifications * |
|---|----------------------------|-----------|----------------------------|
| Micro-organismes revivifiables 36°C (NF EN ISO 6222) | 08/08/22 (1) UFC/mL | ** 46 | <=100 |
| Micro-organismes revivifiables 22°C (NF EN ISO 6222) | 08/08/22 (1) UFC/mL | ** < 1 | <=100 |
| Recherche et dénombrement des bactéries coliformes (NF EN ISO 9308-1 Septembre 2000) | 08/08/22 (1) UFC/100 mL | ** < 1 | 0 |
| Recherche et dénombrement des Escherichia coli (NF EN ISO 9308-1 Septembre 2000) | 08/08/22 (1) UFC/100 mL | ** < 1 | 0 |
| Recherche et dénombrement des entérocoques (NF EN ISO 7899-2) | 08/08/22 (1) UFC/100 mL | ** < 1 | 0 |
| Spores d'anaérobies sulfito-réducteurs (filtration sur membrane) (NF EN 26461-2) | 08/08/22 (1) UFC/100mL | ** < 1 | 0 |

DETERMINATIONS CHIMIQUES

QUALYSE-LR

| | | Résultats | Normes ou Spécifications * |
|---|-----------------------|------------------------|----------------------------|
| Aspect | 08/08/22 (1) | limpide | |
| Couleur (NF EN ISO 7887 - Section 2 : Examen visuel) | 08/08/22 (1) | incolore | |
| Odeur | 08/08/22 (1) | légère odeur de chlore | |
| Saveur | 08/08/22 (1) | saveur normale | |
| Conductivité à 25°C (NF EN 27888) | 08/08/22 (1) µS/cm | ** 568 | >= 200 & <= 1100 |
| Turbidité (NF EN ISO 7027-1) | 08/08/22 (1) FNU | ** < 0.20 | <=2 |
| pH (NF EN ISO 10523) | 08/08/22 (1) | ** 7.9 à 17.8 °C | >=6.5 & <=9 |
| Nitrate (NF ISO 15923-1) | 08/08/22 (1) mg/l | ** 16.0 | <= 50 |
| Ammonium (NF ISO 15923-1) | 08/08/22 (1) mg/l | ** < 0.05 | <= 0.1 |

* Arrêté du 11.01.07 (SANP0720201A)

L'accréditation par le COFRAC atteste de la compétence de QUALYSE pour les seules prestations marquées du sigle « ** »

(1) Date de début d'analyse

Liste des sites ac crédités et portées disponibles sur www.cofrac.fr

N° ACCREDITATION DES SITES DE QUALYSE : 1-6892(QUALYSE-LR)

Site de La Rochelle - 5 allée de l'Océan
BP 63036 - 17031 La Rochelle Cedex 1
Tél. 05 46 28 12 12 - Fax 05 46 28 39 83
contact-lr@qualyse.fr
Siège ZAF Montlaisir - 79220 Champdeniers

**01749997**

Qualyse s'exonère de toute responsabilité quant aux informations fournies par le client pouvant affecter la validité du résultat.
Dans le cas où le prélèvement a été réalisé par le client ou son délégataire, les résultats ne se rapportent qu'à l'objet tel que reçu et soumis à essais. Dans tous les autres cas, les résultats ne se rapportent qu'à l'objet soumis à essais.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le nombre de pages est indiqué dans le cartouche.


Les informations concernant les incertitudes de mesure sont fournies à la demande du client.

Pour déclarer ou non la conformité du résultat, il n'a pas été tenu compte de l'incertitude associée au résultat.

Liste des laboratoires impliqués :

QUALYSE-LR (1-6892) QUALYSE SITE LA ROCHELLE - 5, Allées de l'Océan (LA ROCHELLE CEDEX 1)

Marius PAGEAUD


Responsable Unité Chimie

L'accréditation par le COFRAC atteste de la compétence de QUALYSE pour les seules prestations marquées du sigle « ** »

(1) Date de début d'analyse

Liste des sites ac crédités et portées disponibles sur www.cofrac.fr

N° ACCREDITATION DES SITES DE QUALYSE : 1-6892(QUALYSE-LR)