

Site de La Rochelle - 5 allée de l'Océan
 BP 63036 - 17031 La Rochelle Cedex 1
 Tél. 05 46 28 12 12 - Fax 05 46 28 39 83
 contact-lr@qualyse.fr
 Siège ZAF Montlouis - 79220 Champdeniers



01759941

N° 22LH-10743-1

MS079/MS079_04
 Ordonnateur n° 14137-10723
 Code Produit EP625
 Page 1 sur 3

**SYNDICAT DES EAUX DU CENTRE OUEST
 BEAULIEU
 79410-ECHIRE**

**SYNDICAT DES EAUX DU CENTRE OUEST
 SECO DISTRIBUTION
 BEAULIEU
 79410 ECHIRE**

RAPPORT D'ANALYSES (79 - D1)

UGE : 0091-CENTRE OUEST
 Installation : 00522-CENTRE OUEST DISTRIBUTION
 Code SISEAU : **790000204-CERVEUX-CENTRE BOURG**
 Motif du prélèvement : CS - Contrôle sanitaire de routine prévu par A.P
 Commune : **79086 CERVEUX**
 Adresse / Lieu dit : CENTRE BOURG
 Lieu de prélèvement : MAIRIE
 Point de prélèvement : ROBINET ÉVIER TISANERIE 1ER ETAGE
 Préleveur : . Anne MEURAILLON (99005)
 Type d'eau : T -Alimentation Distribution
 Nature de l'eau : UDI
 Date de prélèvement : 30/09/2022 11:37 Date de réception : 30/09/2022 16:00
 Précipitations : FAIBLES

Condition de réception : Conformes

Commentaires

Température de réception : '4,5'
 Lambert93X : '442151.367839'
 Lambert93Y : '6595984.973103'

Modalité de prélèvement

Prélèvement effectué sous accréditation selon le référentiel FD T90-520 & NF EN ISO 19458

DETERMINATIONS EFFECTUEES SUR SITE

QUALYSE-LR

		Résultats	Normes ou Spécifications *
Température de l'eau (INS-METH-PRELV-122)	30/09/22 (1) °C **	18.0	<=25
Chlore libre (NF EN ISO 7393-2)	30/09/22 (1) mg/l **	0.33	<= 1
Chlore total (NF EN ISO 7393-2)	30/09/22 (1) mg/l **	0.37	

L'accréditation par le COFRAC atteste de la compétence de QUALYSE pour les seules prestations marquées du sigle « ** »

(1) Date de début d'analyse

Site de La Rochelle - 5 allée de l'Océan
 BP 63036 - 17031 La Rochelle Cedex 1
 Tél. 05 46 28 12 12 - Fax 05 46 28 39 83
 contact-lr@qualyse.fr
 Siège ZAF Montlouis - 79220 Champdeniers



01759941

N° 22LH-10743-1

MS079/MS079_04
 Ordonnateur n° 14137-10723
 Code Produit EP625
 Page 2 sur 3

DETERMINATIONS BACTERIOLOGIQUES

QUALYSE-LR

Selon NF EN ISO 8199, dans la prise d'essai analytique, si <1 : organisme non détecté, de 1 à 2 : organisme présent, de 3 à 9 : Nombre estimé (Ne)

			Résultats	Normes ou Spécifications *
Micro-organismes revivifiables 36°C (NF EN ISO 6222)	30/09/22 (1)	UFC/mL	< 1	<=100
Micro-organismes revivifiables 22°C (NF EN ISO 6222)	30/09/22 (1)	UFC/mL	< 1	<=100
Recherche et dénombrement des bactéries coliformes (NF EN ISO 9308-1 Septembre 2000)	30/09/22 (1)	UFC/100 mL	< 1	0
Recherche et dénombrement des Escherichia coli (NF EN ISO 9308-1 Septembre 2000)	30/09/22 (1)	UFC/100 mL	< 1	0
Recherche et dénombrement des entérocoques (NF EN ISO 7899-2)	30/09/22 (1)	UFC/100 mL	< 1	0
Spores d'anaérobies sulfito-réducteurs (filtration sur membrane) (NF EN 26461-2)	30/09/22 (1)	UFC/100mL	< 1	0

DETERMINATIONS CHIMIQUES

QUALYSE-LR

			Résultats	Normes ou Spécifications *
Aspect	30/09/22 (1)		limpide	
Couleur (NF EN ISO 7887 - Section 2 : Examen visuel)	30/09/22 (1)		incolore	
Saveur	30/09/22 (1)		saveur normale	
Odeur	30/09/22 (1)		légère odeur de chlore	
Conductivité à 25°C (NF EN 27888)	30/09/22 (1)	μS/cm	560	>= 200 & <= 1100
Turbidité (NF EN ISO 7027-1)	30/09/22 (1)	FNU	< 0.20	<=2
pH (NF EN ISO 10523)	30/09/22 (1)		7.9 à 16.3 °C	>=6.5 & <=9
Nitrate (NF ISO 15923-1)	30/09/22 (1)	mg/l	13.1	<= 50
Ammonium (NF ISO 15923-1)	30/09/22 (1)	mg/l	< 0.05	<= 0.1

* Arrêté du 11.01.07 (SANP0720201A)

L'accréditation par le COFRAC atteste de la compétence de QUALYSE pour les seules prestations marquées du sigle « ** »

(1) Date de début d'analyse

Liste des sites ac crédités et portées disponibles sur www.cofrac.fr

N° ACCREDITATION DES SITES DE QUALYSE : 1-6892(QUALYSE-LR)

Site de La Rochelle - 5 allée de l'Océan
BP 63036 - 17031 La Rochelle Cedex 1
Tél. 05 46 28 12 12 - Fax 05 46 28 39 83
contact-lr@qualyse.fr
Siège ZAF Montlalaisir - 79220 Champdeniers

**01759941**

Qualyse s'exonère de toute responsabilité quant aux informations fournies par le client pouvant affecter la validité du résultat.
Dans le cas où le prélèvement a été réalisé par le client ou son délégataire, les résultats ne se rapportent qu'à l'objet tel que reçu et soumis à essais. Dans tous les autres cas, les résultats ne se rapportent qu'à l'objet soumis à essais.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le nombre de pages est indiqué dans le cartouche.

Les informations concernant les incertitudes de mesure sont fournies à la demande du client.

Pour déclarer ou non la conformité du résultat, il n'a pas été tenu compte de l'incertitude associée au résultat.

Liste des laboratoires impliqués :

QUALYSE-LR (1-6892) QUALYSE SITE LA ROCHELLE - 5, Allées de l'Océan (LA ROCHELLE CEDEX 1)

Gladys GIRMA


**Resp. Plateau Technique
Chimie Générale**

L'accréditation par le COFRAC atteste de la compétence de QUALYSE pour les seules prestations marquées du sigle « ** »

(1) Date de début d'analyse

Liste des sites ac crédités et portées disponibles sur www.cofrac.fr

N° ACCREDITATION DES SITES DE QUALYSE : 1-6892(QUALYSE-LR)