

Site de La Rochelle - 5 allée de l'Océan  
 BP 63036 - 17031 La Rochelle Cedex 1  
 Tél. 05 46 28 12 12 - Fax 05 46 28 39 83  
 contact-lr@qualyse.fr  
 Siège ZAF Montlaisir - 79220 Champdeniers



01743722

**N° 22LH-6257-2**

MS079/MS079\_04  
 Ordonnateur n° 14137-10723  
 Code Produit EP625  
 Page 1 sur 3

**SYNDICAT DES EAUX DU CENTRE OUEST  
 BEAULIEU  
 79410-ECHIRE  
 Référence : 2020M009010**

**SYNDICAT DES EAUX DU CENTRE OUEST  
 SECO DISTRIBUTION  
 BEAULIEU  
 79410 ECHIRE**

**RAPPORT D'ANALYSES (79 - D1)**

UGE : 0091-COULONGES SUR L'AUTIZE  
 Installation : 00522-COULONGES SUR L'AUTIZE  
 Code SISEAU : **790000114-COULONGES-SUR-L'AUTIZE-CENTRE BOURG**  
 Motif du prélèvement : CS - Contrôle sanitaire de routine prévu par A.P  
 Commune : **79101 COULONGES S/L'AUTIZE**  
 Adresse / Lieu dit : CENTRE BOURG  
 Lieu de prélèvement : SANITAIRES PUBLICS MAIRIE  
 Point de prélèvement : ROBINET LAVABO  
 Préleveur : . Anne MEURAILLON (99005)  
 Type d'eau : T -Alimentation Distribution  
 Nature de l'eau : UDI  
 Date de prélèvement : 08/07/2022 08:59 Date de réception : 08/07/2022 14:45  
 Précipitations : NULLE.

Condition de réception : Conformes

**Commentaires**

Température de réception : '5,2'  
 Installation : '00522-COULONGES SUR L"AUTIZE'  
 UGE : '0091-COULONGES SUR L"AUTIZE'  
 Lambert93X : '423986.532502'  
 Lambert93Y : '6604260.081742'

**Modalité de prélèvement**

Prélèvement effectué sous accréditation selon le référentiel FD T90-520 & NF EN ISO 19458

**DETERMINATIONS EFFECTUEES SUR SITE**

QUALYSE-LR

		Résultats	Normes ou Spécifications *
Température de l'eau (INS-METH-PRELV-122)	08/07/22 (1) °C **	21.4	<=25
Chlore libre (NF EN ISO 7393-2)	08/07/22 (1) mg/l **	0.27	<= 1
Chlore total (NF EN ISO 7393-2)	08/07/22 (1) mg/l **	0.29	

L'accréditation par le COFRAC atteste de la compétence de QUALYSE pour les seules prestations marquées du sigle « \*\* »

(1) Date de début d'analyse

Site de La Rochelle - 5 allée de l'Océan  
 BP 63036 - 17031 La Rochelle Cedex 1  
 Tél. 05 46 28 12 12 - Fax 05 46 28 39 83  
 contact-lr@qualyse.fr  
 Siège ZAF Montlouis - 79220 Champdeniers



01743722

**N° 22LH-6257-2**  
 MS079/MS079\_04  
 Ordonnateur n° 14137-10723  
 Code Produit EP625  
 Page 2 sur 3

**DETERMINATIONS BACTERIOLOGIQUES**

QUALYSE-LR

Selon NF EN ISO 8199, dans la prise d'essai analytique, si <1 : organisme non détecté, de 1 à 2 : organisme présent, de 3 à 9 : Nombre estimé (Ne)

		Résultats	Normes ou Spécifications *
Micro-organismes revivifiables 36°C (NF EN ISO 6222)	08/07/22 (1) UFC/mL	16	<=100
Micro-organismes revivifiables 22°C (NF EN ISO 6222)	08/07/22 (1) UFC/mL	< 1	<=100
Recherche et dénombrement des bactéries coliformes (NF EN ISO 9308-1 Septembre 2000)	08/07/22 (1) UFC/100 mL	< 1	0
Recherche et dénombrement des Escherichia coli (NF EN ISO 9308-1 Septembre 2000)	08/07/22 (1) UFC/100 mL	< 1	0
Recherche et dénombrement des entérocoques (NF EN ISO 7899-2)	08/07/22 (1) UFC/100 mL	< 1	0
Spores d'anaérobies sulfito-réducteurs (filtration sur membrane) (NF EN 26461-2)	08/07/22 (1) UFC/100mL	< 1	0

**DETERMINATIONS CHIMIQUES**

QUALYSE-LR

		Résultats	Normes ou Spécifications *
Aspect	08/07/22 (1)	limpide	
Couleur (NF EN ISO 7887 - Section 2 : Examen visuel)	08/07/22 (1)	incolore	
Saveur	08/07/22 (1)	saveur normale	
Odeur	08/07/22 (1)	légère odeur de chlore	
Conductivité à 25°C (NF EN 27888)	08/07/22 (1) µS/cm	583	>= 200 & <= 1100
Turbidité (NF EN ISO 7027-1)	08/07/22 (1) FNU	< 0.20	<=2
pH (NF EN ISO 10523)	08/07/22 (1)	7.8 à 17.7 °C	>=6.5 & <=9
Nitrate (NF ISO 15923-1)	08/07/22 (1) mg/l	23.3	<= 50
Ammonium (NF ISO 15923-1)	08/07/22 (1) mg/l	< 0.05	<= 0.1

\* Arrêté du 11.01.07 (SANP0720201A)

L'accréditation par le COFRAC atteste de la compétence de QUALYSE pour les seules prestations marquées du sigle « \*\* »

(1) Date de début d'analyse

Liste des sites ac crédités et portées disponibles sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)  
 N° ACCREDITATION DES SITES DE QUALYSE : 1-6892(QUALYSE-LR)

Site de La Rochelle - 5 allée de l'Océan  
BP 63036 - 17031 La Rochelle Cedex 1  
Tél. 05 46 28 12 12 - Fax 05 46 28 39 83  
contact-lr@qualyse.fr  
Siège ZAF Montlalaisir - 79220 Champdeniers

**01743722**

Qualyse s'exonère de toute responsabilité quant aux informations fournies par le client pouvant affecter la validité du résultat.  
Dans le cas où le prélèvement a été réalisé par le client ou son délégataire, les résultats ne se rapportent qu'à l'objet tel que reçu et soumis à essais. Dans tous les autres cas, les résultats ne se rapportent qu'à l'objet soumis à essais.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le nombre de pages est indiqué dans le cartouche.

Les informations concernant les incertitudes de mesure sont fournies à la demande du client.

Pour déclarer ou non la conformité du résultat, il n'a pas été tenu compte de l'incertitude associée au résultat.

Liste des laboratoires impliqués :

QUALYSE-LR (1-6892)      QUALYSE SITE LA ROCHELLE - 5, Allées de l'Océan (LA ROCHELLE CEDEX 1)

Gladys GIRMA

  
**Resp. Plateau Technique  
Chimie Générale**

L'accréditation par le COFRAC atteste de la compétence de QUALYSE pour les seules prestations marquées du sigle « \*\* »

(1) Date de début d'analyse

Liste des sites ac crédités et portées disponibles sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)  
N° ACCREDITATION DES SITES DE QUALYSE : 1-6892(QUALYSE-LR)