



Ensemble pour un territoire sain et sûr

Site de La Rochelle - 5 allée de l'Océan
 BP 63036 - 17031 La Rochelle Cedex 1
 Tél. 05 46 28 12 12 - Fax 05 46 28 39 83
 contact-lr@qualyse.fr
 Siège ZAE Montplaisir - 79220 Champdeniers



La Rochelle le 11/01/2021

N° 21LH-2-1

MS079/MS079_04
 Ordonnateur n° 14137-10723

Code Produit EP926

Page 1 sur 2



01656623

SYNDICAT DES EAUX DU CENTRE OUEST
 BEAULIEU
 79410-ECHIRE
 Référence : Marché n°16-004

SYNDICAT DES EAUX DU CENTRE OUEST
 SECO DISTRIBUTION
 BEAULIEU
 79410 ECHIRE

RAPPORT D'ANALYSES (D1D2 métaux "1er jet")

UGE : 0091-CENTRE OUEST
 Installation : 00522-CENTRE OUEST DISTRIBUTION
 Code SISEAU : 790000746-FAYE-SUR-ARDIN-CENTRE BOURG
 Motif du prélèvement : CP - Contrôle sanitaire des métaux (AM 12/2003)
 Commune : 79117 FAYE S/ARDIN
 Adresse / Lieu dit : CENTRE BOURG
 Lieu de prélèvement : SALLE DES FETES
 Point de prélèvement : ROBINET SALLE DES FETES
 Préleveur : . Mélodie MEON (99628)
 Type d'eau : T -Alimentation Distribution
 Nature de l'eau : UDI
 Date de prélèvement : 04/01/2021 10:32 Date de réception : 04/01/2021 11:18
 Précipitations : NULLE.

Condition de réception : Conformes

Commentaires

Température de réception : '3,1'

Modalité de prélèvement

Prélèvement effectué sous accréditation selon le référentiel FD T90-520 & NF EN ISO 19458

ELEMENTS INORGANIQUES

QUALYSE-LR

		Résultats	Normes ou Spécifications *
Cuivre (NF EN ISO 17294-2)	04/01/21 (1) µg/L **	383	<=2000
Nickel (NF EN ISO 17294-2)	04/01/21 (1) µg/L **	6.64	<=20
Plomb (NF EN ISO 17294-2)	04/01/21 (1) µg/L **	1.51	<=10

* Arrêté du 11.01.07 (SANP0720201A)

L'accréditation par le COFRAC atteste de la compétence de QUALYSE pour les seules prestations marquées du sigle « ** »

(1) Date de début d'analyse

Liste des sites ac crédités et portées disponibles sur www.cofrac.fr

N° ACCREDITATION DES SITES DE QUALYSE : 1-1985(QUALYSE-LR)



14:34:30



Ensemble pour un territoire sain et sûr

Site de La Rochelle - 5 allée de l'Océan
 BP 63036 - 17031 La Rochelle Cedex 1
 Tél. 05 46 28 12 12 - Fax 05 46 28 39 83
 contact-lr@qualyse.fr
 Siège ZAE Montplaisir - 79220 Champdeniers



La Rochelle le 11/01/2021

N° 21LH-2-1

MS079/MS079_04
 Ordonnateur n° 14137-10723

Code Produit EP926

Page 2 sur 2

**01656623**

Les résultats ne se rapportent qu'à l'objet soumis à essai.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le nombre de pages est indiqué dans le cartouche.

Les informations concernant les incertitudes de mesure sont fournies à la demande du client.

Pour déclarer ou non la conformité du résultat, il n'a pas été tenu compte de l'incertitude associée au résultat.

Liste des laboratoires impliqués :

QUALYSE-LR (1-1985) QUALYSE SITE LA ROCHELLE - 5, Allées de l'Océan (LA ROCHELLE CEDEX 1)

Marius PAGEAUD


 Responsable Unité Chimie

L'accréditation par le COFRAC atteste de la compétence de QUALYSE pour les seules prestations marquées du sigle « ** »

(1) Date de début d'analyse

Liste des sites ac crédités et portées disponibles sur www.cofrac.fr

N° ACCREDITATION DES SITES DE QUALYSE : 1-1985(QUALYSE-LR)



14:34:30